

RETE RETE SORESINA COD. 35530

Periodo di riferimento:	Marzo 2025		
Codice:	35530		
Lunghezza:	37,8 km		
Tipo:	Senza verifica di rete		
Referente:			
Telefono:			
E-Mail:			
Note:			
Numero punti:	5		
Minimo punti:	4		
% Dati:	99,87%		
% Efficienza:	100%		
Valore massimo:	25,4 mbar	24/03/2025 11:00:00	Soresina - Via Cremona n. 26/A
Valore minimo:	20,2 mbar	05/03/2025 07:15:00	Soresina - Via Milano n. 59
Media:			
Soresina - Via Cremona n. 26/A	23,8 mbar		
Soresina - Via Milano n. 59	22,8 mbar		
Soresina - Via Foscolo n. 14/A	23,1 mbar		
Soresina - Via Arderico n. 5	22,7 mbar		
Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	22,7 mbar		

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento:	Marzo 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Cremona n. 26/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,2 mbar	04/03/2025 08:00:00
Valore massimo:	25,4 mbar	24/03/2025 11:00:00
Media:	23,8 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	44595 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Milano n. 59

Periodo di riferimento:	Marzo 2025		
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530		
Codice impianto:	35530		
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Milano n. 59		
Codice punto di rilevazione:	35530P04		
Codice identificativo registrazione:			
Attivo:	SI		
Di riferimento:	SI		
Indirizzo:			
Referente:			
Tipo:	Punto terminale di rete		
Frequenza misura:	15 min		
Perdita di carico media:	0		
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala		
Valore minimo:	20,2 mbar	05/03/2025 07:15:00	
Valore massimo:	24,6 mbar	30/03/2025 23:30:00	
Media:	22,8 mbar		
Scarto quadratico medio:	0,7		
Tempo con dato disponibile:	44595 minuti		
Manutenzioni:			

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento:	Marzo 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Foscolo n. 14/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,7 mbar	03/03/2025 07:45:00
Valore massimo:	24,8 mbar	31/03/2025 00:45:00
Media:	23,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	44595 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Arderico n. 5

Periodo di riferimento:	Marzo 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Arderico n. 5	
Codice punto di rilevazione:	35530P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,8 mbar	19/03/2025 07:30:00
Valore massimo:	24,3 mbar	30/03/2025 23:30:00
Media:	22,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	44595 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Periodo di riferimento:	Marzo 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	
Codice punto di rilevazione:	35530P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,6 mbar	20/03/2025 07:00:00
Valore massimo:	24,7 mbar	31/03/2025 00:30:00
Media:	22,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44520 minuti	
Manutenzioni:		