

RETE RETE SORESINA COD. 35530

Periodo di riferimento: Maggio 2025

Codice: 35530

Lunghezza: 37,8 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 5

Minimo punti: 4

% Dati: 99,99%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 26,6 mbar 04/05/2025 02:15:00 Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Valore minimo: 22,5 mbar 03/05/2025 07:00:00 Soresina - Via Milano n. 59

Media:

Soresina - Via Cremona n. 26/A 24,4 mbar

Soresina - Via Milano n. 59 24 mbar

Soresina - Via Foscolo n. 14/A 24,2 mbar

Soresina - Via Arderico n. 5 24 mbar

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello 24,2 mbar

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento: Maggio 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Via Cremona n. 26/A
Codice punto di rilevazione: 35530P05
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 23,1 mbar 13/05/2025 17:30:00
Valore massimo: 26,4 mbar 04/05/2025 03:00:00
Media: 24,4 mbar
Scarto quadratico medio: 0,6
Tempo con dato disponibile: 44640 minuti

Manutenzioni:

TUTTA LA RETE

30/04/2023 15:36	02/05/2023 23:59:00	Installazione registratori
30/05/2023 12:26:03	14/06/2023 03:25:14	manutenzione

Soresina - Via Milano n. 59

Periodo di riferimento: Maggio 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Via Milano n. 59
Codice punto di rilevazione: 35530P04
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 22,5 mbar 03/05/2025 07:00:00
Valore massimo: 26,5 mbar 04/05/2025 02:00:00
Media: 24 mbar
Scarto quadratico medio: 0,7
Tempo con dato disponibile: 44640 minuti

Manutenzioni:

TUTTA LA RETE

30/04/2023 15:36	02/05/2023 23:59:00	Installazione registratori
30/05/2023 12:26:03	14/06/2023 03:25:14	manutenzione

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento: Maggio 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Via Foscolo n. 14/A
Codice punto di rilevazione: 35530P03
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 23,2 mbar 07/05/2025 18:15:00
Valore massimo: 26,4 mbar 04/05/2025 02:15:00
Media: 24,2 mbar
Scarto quadratico medio: 0,6
Tempo con dato disponibile: 44625 minuti

Manutenzioni:

TUTTA LA RETE

30/04/2023 15:36	02/05/2023 23:59:00	Installazione registratori
30/05/2023 12:26:03	14/06/2023 03:25:14	manutenzione

Soresina - Via Arderico n. 5

Periodo di riferimento: Maggio 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Via Arderico n. 5
Codice punto di rilevazione: 35530P02
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 22,8 mbar 08/05/2025 11:30:00
Valore massimo: 26,5 mbar 04/05/2025 02:00:00
Media: 24 mbar
Scarto quadratico medio: 0,6
Tempo con dato disponibile: 44640 minuti

Manutenzioni:

TUTTA LA RETE

30/04/2023 15:36	02/05/2023 23:59:00	Installazione registratori
30/05/2023 12:26:03	14/06/2023 03:25:14	manutenzione

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Periodo di riferimento: Maggio 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello
Codice punto di rilevazione: 35530P01
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 23 mbar 08/05/2025 18:45:00
Valore massimo: 26,6 mbar 04/05/2025 02:15:00
Media: 24,2 mbar
Scarto quadratico medio: 0,7
Tempo con dato disponibile: 44640 minuti

Manutenzioni:

TUTTA LA RETE

30/04/2023 15:36	02/05/2023 23:59:00	Installazione registratori
30/05/2023 12:26:03	14/06/2023 03:25:14	manutenzione